

דו"ח בדיקה מספר 7511901507

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ארבל-שטראוס בע"מ ח.פ. : 514702612
 מענו : ת.ד. 21 חיבת ציון 38885
 תאריך ההזמנה : 2025/03/03

תאור המוצר

בדיקת החלקה - במעבדה במכשיר כבש
 הדגם הנבדק : מק"ט : 8018/8019 ריצפה 600/600 מ"מ
 יצרן : EVELUX
 תאור המוצר: משטח אזהרה עם גבשושיות. גוון: שחור

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2025/03/03 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים
 ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 2 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

2025/03/04

תאריך הפקת דוח

דוד צברי תפקיד בודק

שם המאשר:

דו"ח בדיקה מספר 7511901507

2 2

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה
5.1	בדיקת החלקה בכבש	
5.1	בדיקה בכבש (R)	
5.1	בדיקה במים (ABC)	

נספח לסעיף 5.1 בדיקה בכבש (R)				
התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאת מדגם	סוג מדגם	הערות/ליקויים
דרגת התנגדות להחלקה בבדיקת כבש	מעלות	26.0	R11	